

koncovka

číslo položky:	K 60X50	pro šířku žlabu 50 mm
	K 60X75	pro šířku žlabu 75 mm
	K 60X100	pro šířku žlabu 100 mm
	K 60X150	pro šířku žlabu 150 mm
	K 60X200	pro šířku žlabu 200 mm
	K 60X300	pro šířku žlabu 300 mm
	K 60X400	pro šířku žlabu 400 mm

tloušťka plechu: 1,0 mm

popis výrobku: Koncovka je určena k ukončení kabelové trasy vedené v kabelových žlabech JUPITER.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

konfigurace: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 μm

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 61537:02

klasifikace: ZP 27/2008 P90-R
DIN 41012-12 E90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

